



# 高気密住宅認定書

High airtight house authorization

下記、戸建住宅について気密性能試験の結果、  
一般財団法人建築環境省エネルギー機構が監修する  
高気密住宅であることを認定致します。

$$C値 = 0.5 \text{ cm}^2/\text{m}^2$$

認定住宅	2018年9月18日	認定番号	20180918H1
所在地	[REDACTED]		
住宅名	[REDACTED]様邸 新築工事		
構造	在来木造工法		

## 認定結果

測定日	平成30年9月18日
総相当隙間面積	148 $\text{cm}^2$
相当隙間面積	0.5 $\text{cm}^2/\text{m}^2$

## ビルダー

名称	株式会社渡辺工務店
住所	福島県伊達市梁川町字小針川27-1
電話番号	024-577-0409



株式会社ジャパン断熱  
INSULATION JAPAN CO.LTD

〒468-0034 愛知県名古屋市天白区久方3丁目89-1

